Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu

HK.9022.134.2026
Zgorzelec, dnia 19 listopada 2026 roku

Komunikat nr 18/HK/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu z dnia 19 listopada 2026 roku o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Pieńsk, Stojanów, Bielawa Dolna, Bielawa Górna, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Strzelno, Lasów, Żarka nad Nysą, Żarki Średnie, gmina niemiecka Neisseaue oraz budynki położone w Żarskiej Wsi: Nr 61 oraz Osiedle Nowa Żarska Wieś budynki nr 1A, 1C, 1D i 2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że wyniki badania laboratoryjnego próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia Pieńsk wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dominika Łataś
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
ul. Warszawska 11 | 59-900 Zgorzelec
+48 75 64 94 520
psse.zgorzelec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-84475-77507-WGEWG-29